

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01276/22

Серия **RU** № **0394186**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskrb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКО"  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 143421, Россия, Московская область, город Красногорск, километр 26-й (автодорога Балтия территория), строение 3, этаж 1, помещение II, комната 147.  
 Адрес места осуществления деятельности: 431774, Россия, Республика Мордовия, Дубенский район, село Поводимово, улица Советская, дом 112Б.  
 Основной государственный регистрационный номер 1141322000038.  
 Телефон: +74959610099. Адрес электронной почты: parkaev.nik@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКО"  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 143421, Россия, Московская область, город Красногорск, километр 26-й (автодорога Балтия территория), строение 3, этаж 1, помещение II, комната 147.  
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 431774, Россия, Республика Мордовия, Дубенский район, село Поводимово, улица Советская, дом 112Б.  
 Основной государственный регистрационный номер 1141322000038.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты стальных конструкций: огнезащитное вспучивающееся покрытие марки «ДЕКОТЕРМ-Р», нанесенное согласно Технологической инструкции ТИ № 007-И «Устройство и эксплуатация покрытия на основе огнезащитной краски «ДЕКОТЕРМ-Р», в составе:  
 - однокомпонентная грунт-эмаль марки «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» (ТУ 2312-013-12943630-2017), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;  
 - огнезащитная краска «ДЕКОТЕРМ-Р» (ТУ 2317-007-12943630-2016), толщиной сухого слоя не менее 1,19 мм (расход краски, установленный изготовителем – не менее 2,02 кг/м<sup>2</sup> без учета потерь);  
 - финишное покрытие на основе однокомпонентной грунт-эмали «ДЕКОЛАК-УНИВЕРСАЛ» (ТУ 2312-013-12943630-2017 производитель ООО «ДЕКО»), толщиной сухого слоя не менее 0,06 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2317-007-12943630-2016 «Огнезащитная краска «ДЕКОТЕРМ-Р».  
 Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1254/09-2022 от 16.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 1072-СС/10-2021 от 13.10.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
 Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Средство огнезащиты при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20Б1 (ГОСТ 57837-2017) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 60 минут (обеспечивает 4-ую группу огнезащитной эффективности). Условия хранения: хранение компонентов состава в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009 при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, исключая возможность повреждения упаковки, попадания воды и агрессивных веществ. Гарантийный срок хранения – 1 год. Срок эксплуатации покрытия – не менее 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 19.09.2022  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)